

Post 18622

30/06/26



Al Comune di
San Giovanni La Punta
(Fraz. Trappeto)
Tremestieri Etneo
San Gregorio di Catania
(Zona Cerza)

OGGETTO: Disservizio idrico causato da guasto al Pozzo Scuderi verificatosi il 30/06/2026.

Si comunica che, oggi martedì 30/06/2026, nelle prime ore della mattinata si è verificato un guasto ad un'elettropompa del pozzo denominato "Scuderi" a servizio dei comuni indicati in indirizzo. Le squadre aziendali si sono già attivate per la sostituzione dell'elettropompa guasta che è prevista nella giornata di domani con ultimazione dei lavori nel tardo pomeriggio.

A lavori ultimati per il ripristino del servizio si dovranno attendere i tempi tecnici di riempimento dei serbatoi e delle condotte.

Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Enrico Greco^{SP.A.}

