



PROT. GEN. 3371

Prot.ut.....

Del 10.02.26

Prot. n. 3807
10.02.26

SIGG.RI SINDACI
COMUNI DI

.S.GIOVANNI LA PUNTA
VIAGRANDE
S.GREGORIO DI CT
VALVERDE
ACI BONACCORSI
ACI. S.ANTONIO
S.AGATA LI BATTIATI
MASCALUCIA
GRAVINA DI CT
TREMESTIERI ETNEO
PEDARA

OGGETTO: Disservizi idrici causa guasto trivella a pozzo Sacro Cuore .

Si informa che nella nottata di oggi 10/02/2026 , si e' guastata una trivella a servizio di pozzo Sacro Cuore con riduzione della produzione di circa 50/l.

Tutto cio' potrebbe causare disservizi idrici nei comuni in indirizzo.

La riparazione del guasto dovrebbe entro la giornata del 12/02/2026.

A fine intervento la distribuzione verra' prontamente ripristinata mentre per la normalizzazione del servizio bisognera' attendere i tempi tecnici di riempimento serbatoi e condotte.

Distinti saluti.

Il Direttore Tecnico
Dott.Ing. Enrico Greco